



A–A metszet



JELMAGYARÁZAT:

Friss levegő

Elszívott levegő

V1 — Alvent Mivent TD-250/100 LS
CAR–100–as visszacsapó csappantyúval
100m3/h – 49Pa
Qv=19W, 230V

V2 — Alvent Mivent TD500/160 (LS)
300m3/h– 129Pa
Qv=44W ; 230V
CAR–500-as visszacsapó csappantyúval

V3 — Alvent DEKOR–100–DH
60m3/h– 60Pa
230 V ; 13W

LK1 — ARVENT Domekt CF500F–R
360 m3/h/150 Pa
230V; 82 W=7,4 KW

LK2 — ARVENT Domekt CF500F–L
360 m3/h/150 Pa
230V; 82 W=7,4 KW

Ezen terv a NYÍR-PROGRES Kft szellemi tulajdona,
melynek bármely célú felhasználása csak a tulajdonos hozzájárulásával engedélyezett !

Jel	db	Megnevezés	Típus/méret	Gyártmány	Anyag	Össz. m2
L6	1	Négyszög km. légcsatorna	300x100~423		hőg.Ex.: 0,9	0,4
L5	2	Átmeneti idom	100x300x346		hőg.Ex.: 0,9	1,0
L4	2	Átmeneti idom	200x300x346		hőg.Ex.: 0,9	0,8
L3	2	Átmeneti idom	300x300x585		hőg.Ex.: 0,9	1,0
L2	2	Négyszög km. légcsatorna	200x100~318		hőg.Ex.: 0,9	1,2
L1	4	Átmeneti idom	200/300/346		hőg.Ex.: 0,9	1,6
A9	1	Külső fali rács	VR–160	LINDAB		
A8	1	Külső fali rács	VR–100	LINDAB		
A7	2	Recirkulációs visszavezetés				
A6	5	Légszelep	KV–100	ARVENT		
A5	3	Légszelep	KV–125	ARVENT		
A4	6	Kétsoros, lamellás légrács+szab.zsalu	DH CS_S – 200x100	ARVENT		
A3	2	Légszelep	KV–160	ARVENT		
A2	7	Légszelep	KV–80	ARVENT		
A1	6	Külső fali rács	VR–200	LINDAB		

NYÍR-PROGRES
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Selyem u.21.
Tel.: 42/ 500-500
E-mail: nyirprogres@nyirprogres.hu
Iktsz.: C-1/Gálffy/

Tervező névjegy: Fekete András
G15-54978

Építtető: GÖDÖLLŐ SZABADSÁG tér rendezése a VÁROSHÁZA BONTÁSA

Kiszolgáló épületek épületgépészete

Terv tartalma: Szellőzés szerelés alaprajz és metszet

Lépték/Scale: 1:50

terv fajta: Kiviteli terv

Dátum: 2017.06.

Munkaszám: 29/2017

Rajzszám: Gáz–1

Készítette/Készült: Dátum/Date: Építész: Vállalkozó: Készült: