

Jelmagyarázat



Tűzjelző központ



Optikai füstérzékelő



Kézi jelzésadó



Be-/kimeneti modul




Tápegység 24V



Hangjelző




JB-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 tűzjelző kábel



JB-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 tűzjelző kábel



a felette lévő szint padlójában vezetve, onnan leállva az adott szintre



JB H(St)H E90 1x2x0,8 mm2 tűzálló kábel



a felette lévő szint padlójában vezetve, onnan leállva az adott szintre

GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK BELSŐ FELÚJÍTÁSA

(2100 Gödöllő, Szabadság út 2. hrsz.: 5870)

RAJZ MEGNEVEZÉSE:	RAJZ SZÁMA:
Tűzjelző rendszer Földszint	TJ-03

TERVFAJTA:	LÉPTÉK:	DÁTUM:
Elektromos	M=1:100	2017. JÚLIUS

ÉPÍTETŐ:
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

GENERÁL TERVEZŐ: KIMA Studio Kft. 1029 Máriaremetei út 133. Tel.: (+36)1 225-1953 kima.studio@kimastudio.com	Felelős építész tervező: KRUPPA GÁBOR É 01-1392 Építész munkatárs:
--	---

	MERKEL TAMÁS É 01-0366 RÓNAI PIROSKA É 01-0358
--	---

STATIKA:	BESEY LÁSZLÓ T-T 11-0271
ELEKTROMOS:	PETKOVICS JÁNOS V-T 01-5309
GÉPÉSZET:	KOMÁROMI DÁNIEL okl. gépészmérnök
FALKÉP RESTAURÁTOR:	LÁNGI JÓZSEF
MŰVÉSZETTÖRTÉNEŠZ:	ROSTÁS PÉTER
TŰZJELZŐ RENDSZER:	GOTTFRIED IMRE V-T 01-5309

Megjegyzések:
a terv +/-0,00 szintje a földszint padló szintje