

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység	Normaidő (h)	Gépköltség (Ft)
1, 83-001-2.1.1-0830602 (ÖN) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezéből, NÁ 63-150 mm között, LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezéből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 80, SR-80 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 2 m	0.77	0
2, 83-001-2.1.1-0830603 (ÖN) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezéből, NÁ 63-150 mm között, LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezéből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 100, SR-100 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 8 m	0.77	0
3, 83-001-2.3.1.8-0868002 (ÖN) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom, LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezéből, DN 80, BU-80-90 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 2 db	1.19	0
4, 83-001-2.3.1.8-0868003 (ÖN) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom, LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezéből, DN 100, BU-100-90 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 2 db	1.19	0
5, 83-001-2.3.1.9-0863564 (ÖN) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs), AIRVENT esősapka dróthálóval, horganyzott acéllemezéből, NÁ 125 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] 2 db	1.19	0

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység	Normaidő (h)	Gépköltség (Ft)
--	--------------	-----------------

6, 83-002-1.3.1.1 (ÖN)

Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,1 m²-ig

4 db**1.46****0****7, 83-006-2.7.3-0113323 (ÖN)**

Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, egycsöves szellőző rendszerek ventilátorai (Tartozékok a 83-006-7.5 tételcsoportban) házzal egybeépített kivitelben, HELIOS ELS-VN 100 Ventilátor egység, 100 m³/h Késleltető relés, ~1, 230 V, 34 W, Cikksz.:8138 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

6 db**0.16****0**