



*PE80" polietilén gázcső, PE80/G cső
(MSZ EN 1555)

KAZÁN ELHELYEZÉSE ÉS LÉGELLÁTÁSA

- A földszinti gépészeti helyiségben 1db "Cco" típusú zárt égésterű, kondenzációs falkazánok kerül elhelyezésre.
- A "C" típusú készülék miatt a készülék helyiségét szellőztetni nem szükséges.
- A "C" típusú kazán és az égéstermék elvezető rendszere közös beépítési engedéllyel rendelkezne! Ettől eltérő kémény nem építhető be!
- A kémény mobil létrán keresztül megközelíthető.
- A kazán elé FI relé beépítése szükséges!

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- A tervezés jelölt mérétek a helyszínen ellenőrzendőinek!
- A kivitelezés csak a gázművelet által jóváhagyott tervek alapján végezhető!
- A Gázszolgáltatási Kft. Technológiai utasítás kivitelezésre vonatkozó pontjait maradéktalanul be kell tartani!
- A csőszelvény munkával, irányításával és ellenőrzésével az érvényben lévő rendelkezések szerinti képesítéssel szakembert kell megbízni.
- A munkaszabvány szabványos gyári szűkítő, könyök és elágazó idomok használatra kitérő.
- A szabadon szerelt acél gázvezetékbe a kelt köti az EPH (egyen-potencialra) hálózatba.
- Az elkészített csatlakozó vezeték évszávjá fogyasztó berendezés kivételével követően a következő próbákat, vizsgálatokat kell elvégezni, a TIGÁZ Földgázszolgáltatási Kft. Technológiai utasítás vonatkozó fejezete szerint:
 - szilárdsági és törésmérei nyomáspróba,
 - az acél hegesztett kötések vizsgálata és dokumentálása,
 - égestermék elvezetés és levegő bevezetés vizsgálata
- A kéménynek MSZ HD 60364 szerinti villámvédelmet kell biztosítani.
- Villamos berendezések létesítését MSZ HD 60364 szerint kell elvégezni
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémátterések készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell szolgálati és a szilárdsági vizsgálatok írásbeli jóváhagyásával.
- A jóváhagyást az írásbeli megállapodás rögzíteni kell.
- A gázvezető vezeték teljesítési az MSZ 7048 szabványt!

A - Tervek a 1120/3. (III. 21.) NGM RENDELET ALAPJÁN, ÉS A SZOLGÁLTATÓ BELSŐ ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÜLTÉK.

A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ BELEEGYZÉSÉVEL LEHET!

A GÁZMO-RA ÉS ALBIAKKI SZÜKSÉGESEK:

- NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV
- EPH JEGYZŐKÖNYV

VERZÓ	DÁTUM	MEGJEGYZÉS
MEGRENDELŐ: GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.		
MUNKA MEGNEVEZÉSE: Várkapitány lak helyreállítása		
LÉTESÍTMÉNY HELYE: 2100 Gödöllő Szabadság út 2. HRSZ.: 5870		
RAJZ MEGNEVEZÉSE: GÁZELLÁTÁS FÜGGŐLEGES CSŐTERV ÉS A-A METSZET		
TERV TÍPUSA: KIVETELI TERV		
ÉPÍTÉSZET: KÁMA STUDIO KFT. ÉPÍTÉSZETI IRODA 1122 Budapest, Maros u. 7. Kruppa Gábor		
EPŐLETERPÉZÉST: OPTIMUM ENERGY KFT. 1139 Budapest, Gomb utca 7. Bujtár Gábor (GT 01-13173), Komáromi Dániel, Petrekín Dávid		
MUNKASZÁM: OE-0429	DÁTUM: 2017.09.29.	
RAJZSZÁM GG4	MÉRÉTERÁNY: 1:50	