



**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

HIDROKULTÚRA Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.
2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.

Kelt: 2015. 07. 14.
Ikt.sz: DMRV/10273- 2 /2015/SZO
Ügyintéző: Körmeny Zoltán
Melléklet:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

TÁRGY: Gödöllő, Marikatelep és Antalhegy szennyvízcsatornázása engedélyezési terv közműegyeztetése.

Tisztelt Megrendelő!

A Társaságunk részére eljuttatott engedélyezési tervet megvizsgáltuk, és közműegyeztetésüket elvégeztük.

A közműegyeztetés során megállapítást nyert, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz közműve érintett.

Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű.

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk.

A szükséges szakfelügyelet ivóvíz, és vagy szennyvíz érintettség esetén az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu, e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre a 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.- ra.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1.- es menüpontja alatti jelezhetnek.

A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.

A kivitelezés során **a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni**, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell, készüljenek.

A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerint tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (tégglázás, szalagozás stb..).

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhuzamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetékeink környezetében földmunka nem végezhető!

DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb., illetve annak 2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. **A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges!**



A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel, gödöllői műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon.

Személyes ügyfélfogadási idő:


Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs

Az ügyfélfogadási idő vége előtt minimum 20 perccel korábban kell érkezni, hogy az ügyintézéshez szükséges sorszámot ki tudjuk adni.


Tel: +36-28-520-794

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

Tisztelettel:


Pálmai Gábor
szolgáltatási osztályvezető

DMRVRTZ RT. REGIONÁLIS V.
ZÁRTA
Kódály Zoltán út 1.
4.


Körmendy Zoltán
műszaki főelőadó

Kapja:

Címzett
Irattár
VGU (ELO-n)
CGU (ELO-n)

2 / 2

Levélcíím: 2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-511; 40-881-188 • Fax: 27-511-948 • Adószám: 10863877-2-44 • www.dmrvzrt.hu

