



Tűzjelző központ, oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.



Kézi jeladó oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.



Optikai füstérzékelő, címezhető, a mennyezetre ill. álmennyezetre szerelve.



Tűzjelző hangjelző, beltéri kivitel, az oldalfalra szerelve, a mennyezet alatt 20 cm-re, a padlótól 3 m magasságban.



Vonalí füstérzékelő és prizma, címezhető, az oldalfalra szerelve



Aspirációs, légbeszívós nagy érzékenységű optikai füstérzékelő mintavevő csőhálózattal.

"a" jelű: tűzjelző BUS kábel: JB–Y(St)Y1\*2\*1 mm2,  
"b" jelű: tűzjelző vezérlő kábel: JB–H(St)H1\*2\*1,5 mm2 E30,

Építtető:  <b>GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b> <b>2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.</b>	
Generál tervező:  <b>REÁLTERV</b> Építésziroda Kft. <b>10 29 Budapest, Tátra utca 7.sz.</b> <b>Tel./Fax: +36 -1392-0049 391-6285</b> <b>www.realterv.hu, realterv@t-online.hu</b>	
<b>MŰVÉSZETEK HÁZA</b> <b>SCENIKAI RENDSZER,</b> <b>1; 2. ÉS 3. EMELET</b> <b>GYENGEÁRAMÚ FELÚJÍTÁSA</b> <b>2100 Gödöllő, Szabadság út 6.</b> <b>Hrsz: 5871 / 1</b>	
<i>Ez a terv a Reáalterv Kft. szellemi terméke, szerzői jogi védelem alatt áll! © REÁLTERV Kft.</i>	
Terv megnevezés  <b>Tűzjelző rendszer rendszerterv</b>	
Építész vezető tervező projektfelelős tervező:	<b>ALBRECHT BEÁTA</b> É1 01-0516/05
Építész és belsőépítész vezető tervező:	<b>MAJOR GYÖRGY DLA</b> É1 13-0848/05 BÉ1 13-0848/05
Építész munkatársak:	<b>NOVÁKNÉ GULYÁS LIVIA</b> <b>NOVÁK RÓBERT</b> <b>TÖRÖK BENCE</b>
Gépész tervező	<b>DR.TÓTH PÉTER</b> GT 01-6610
Villamos tervező	<b>TÓTH ZOLTÁN</b> VT-1 01 0702
Statikus tervező	<b>FÖLDESI ZOLTÁN</b> T2-09/04-0102
Környezet tervező:	<b>K. HILATKY KATALIN</b> K-1 01-5038
Ügyvezető:	<b>KÁLMÁN ERNŐ DLA</b> É1 01-1209
Tervfajta: <b>KIVITELI TERV</b>	<b>GY-05</b>
Dátum: <b>2015.11.18.</b>	