

Fióktelep:
2100 Gödöllő Ganz Á.u.2.

Ügyintéző: Rottár I. Ottó
Iktató szám:G8/2014/É
Tel: 28/536-000
Fax: 28/536-536

Hidrokultúra Kft.
Budakeszi
Rákóczi u. 55.
2092

Tárgy: Gödöllő, Meggyes városrész (Fenyvesi nagyút - Jászóvár utca közötti terület) víziközművek építése.

A közműegyeztetésre benyújtott **24/2008** tervszámú helyszínrajzot megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett kiviteli munka

érinti

az INVITEL Távközlési Zrt. tulajdonában és a fenntartásában lévő távközlési hálózatot.

Jelen nyilatkozatunk csak a bemutatott tervekre érvényes. Amennyiben a kiviteli munkák a bemutatott, hivatalos pecsétünkkel ellátott tervtől eltérnek, úgy az eltérésről újbóli közműegyeztetést kell végezni az INVITEL Távközlési Zrt.-nél.

A tervezett ivóvíz és szennyvíz vezeték építésekor a meglévő távközlési hálózat védelme érdekében a szabványos védőtávolságot be kell tartani (min.:0,50 m)

A munkálatok az érintett területeken kizárólag szakfelügyelet mellett végezhetőek!

A szakfelügyeletet a fenti címen Társaságunk hálózatos osztályánál (Bathó Tibor, Tel: 06-20-9278-230, fax:06-27-536-140) a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal kell megrendelni.

Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak be nem tartásából adódó rongálás jogi következményei a kivitelezőt terhelik!

A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80.sz. közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani és a távközlés részére fenntartott helyet szabadon, kell hagyni.

A távközlő létesítmények védelme érdekében a munkálatok megkezdése előtt feltárásuk szükséges, ezért 50 méterenként, vagy a körülményektől függően sűrűbben kutató gödröket kell ásni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a távközlési szakfelügyelő jelenléte nem mentesíti a kivitelezőt a felelősség és a kártérítési kötelezettség alól, ha a munkavégzés során a távközlő létesítmény megsérül.

A távközlő létesítmények sértetlenségét mindenképpen biztosítani kell, ezért a nyomvonalról számított 2-2 méteres távolságon belül gépi földmunka még szakfelügyelet jelenlétében sem végezhető.

A feltárt kábeleket, csöveket az elmozdulás ellen biztosítani kell.

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrizetéről, vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell. A munka befejezése után a talajt eredeti állapotának megfelelően tömöríteni kell.

A távközlő fedlapokon anyagot tárolni nem szabad, azokat 2-2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amit a távközlés kérésére a kivitelező 1 órán belül el tud távolítani.

Továbbá biztosítani kell a Távközlési Üzem részére takarás előtt a keresztezések /távközlési kábel-közművezeték/ szabványos kialakításának ellenőrzését. A takarás elvégzéséhez az üzem hozzájárulását meg kell kérni.


A fentiek fenntartása mellett az vízjogi létesítési engedély kiadásához és a kivitelezéshez hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Gödöllő, 2014-01-08

invitel

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Fióktelep: 2151 Fót, Szent Benedek lakópark 69.
Adószám: 12069316-2-44
182.



Rottár I. Ottó
Műszaki nyilvántartó



Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Közép-magyarországi szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Ügyiratszám: 420309-46678641-1/2014
Egyeztetés kelte: Budapest, 2014.01.08

1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító:

Tárgy jellege: **Víziközművek**

Tárgy helyszíne: **2100 Gödöllő**

Tárgy: **Gödöllő, Meggyes városrész (Fenyvesi nagyt- Jászóvár utca közötti terület)**

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Aléptípmény ☐

Földkábel ☐

Földfeletti ☐

Nincs ☒

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

A közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt kiadásra került a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozata.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés keltő: Budapest 2014.01.08.

Ph.
Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság
Közép-magyarországi Szolgáltatási Központ

Balogh Zsuzsanna
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

HidroKultúra Kft.

Pál János +36309330350


egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Hétfő 9-18, Szerda 9-16, Péntek 9-12 -ig



Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Közép-magyarországi szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Hidrokultúra Kft.
Budakeszi
Rákóczi Ferenc utca 55.
2092

Ügyiratszám: 420309-46678641-2/2014
Ügyintéző: Balogh Zsuzsanna
Telefon: 1-462-1462
Telefax: 1-462-1465
E-mail cím:
Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító:
Tárgy jellege: **Víziközművek**
Tárgy helyszíne: **2100 Gödöllő**
Tárgy: **Gödöllő, Meggyes városrész (Fenyvesi nagyút- Jászóvár utca közötti terület)**

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM érint.

Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Záradék; Az üzemeltetői nyilatkozat érvényessége: 2015.01.08
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2014.01.08

Üdvözlettel,


Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság
Közép-magyarországi Szolgáltatási Központ
Magyar Telekom Nyrt.



Nyilvántartási szám:420309-46678691/2014

Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Közép-magyarországi szolgáltatási központ

JEGYZŐKÖNYV KÖZMŰEGYEZTETÉSI DÍJ ELSZÁMOLÁSÁHOZ

A megrendelő neve és címe: Hidrokultúra Kft.
2092 Budakeszi Rákóczi Ferenc utca 55.
A megrendelő értesítési címe: 2092 Budakeszi Rákóczi Ferenc utca 55.
Bankszámlaszám/Csekkszám: 11709002-20578761
Adószáma: 12205013-2-13

A munka megnevezése:

Közműegyeztetési jegyzőkönyv ügyiratszám: 420309-46678580/2014

Beadvány azonosító:

Tárgy jellege: Patakmeder rendezés

Tárgy helyszíne: 2100 Gödöllő

Tárgy: Rákos patak Szolhádi mellékág rendezése

Közműegyeztetési jegyzőkönyv ügyiratszám: 420309-46678641/2014

Beadvány azonosító:

Tárgy jellege: Víziközművek

Tárgy helyszíne: 2100 Gödöllő

Tárgy: Gödöllő, Meggyes városrész (Fenyvesi nagyút- Jászóvár utca közötti terület)

Adatszolgáltatás időpontja: 2014.01.08

1. Adatszolgáltatások és díjai

Megnevezés	ME	Egység ár[Ft]	Menny.	Netto díj [Ft]	ÁFA [Ft]	Bruttó díj [Ft]
------------	----	------------------	--------	-------------------	-------------	--------------------

2. Egyeztetés díja

1. KÖZMŰEGYEZTETÉS ÓRADÍJA	óra	7400	0.5	3700	999	4699
----------------------------	-----	------	-----	------	-----	------

3. Összesítés

Fizetendő összeg:				3700	999	4700
-------------------	--	--	--	------	-----	------

Alulírott vállalom, hogy csekken történő fizetés esetén a kapott csekken azonnal-, átutalás esetén pedig a számla kézhezvételét követő 8 napon belül kiegyenlítem a fizetendő összeget.

Pál János
Név

Aláírás

A fenti adatokat összeállította:

Balogh Zsuzsanna

Közép-magyarországi szolgáltatási központ

Ügyfélfogadás: Hétfő 9-18, Szerda 9-16, Péntek 9-12 -ig

Címzett: HIDROKULTÚRA Kft.
2092. Budakeszi, Rákóczi u. 55.

Cím, egyeztetett terv: Gödöllő, Meggyes városrész (Fenyvesi nagyút- Jászóvár utca közötti terület) Tsz.:24/2008

Átadott rajzok:

K Ö Z M Ű N Y I L A T K O Z A T

A közműnyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültség szintek	1 kV földkábeles csatlakozó, 1 kV kábel, 1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték
Érintett terület	Gödöllő Fenyvesi nagyút- Jászóvár utca közötti terület Fenyvesi nagyút- Jászóvár utca közötti terület vízközmű létesítése

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetében eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A tervezett létesítménnyel érintett, az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk az üzemeltető számára benyújtani, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Pesti Régiójában, Budapest, Megyeri út 118. (tel.: 238-3355, fax: 238-3357).

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142

ELMŰ Hálózati Kft.

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

Az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +/- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt az ELMŰ Hálózati Kft. illetékes üzemeltetőjétől - aki csak ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. munkavállalói igazolvánnyal rendelkező személy lehet - szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzemmentartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemmentartójának hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-40-28-28-28-as telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemmentartó képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véltlen károkozás következményeitől.

.....
Tel:
Ügyintéző
Közműegyeztető (Eidenpencz Aurélia) aláírása és a szolgálati hely pecsétje

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142

Közműegyeztetési adatlap

Ügyfél neve	HIDROKULTÚRA Kft.
Ügyfél címe	2092. Budakeszi, Rákóczi u. 55.
Közmű tárgya	Gödöllő, Meggyes városrész (Fenyvesi nagyút- Jászóvár utca közötti terület) Tsz.:24/2008

Település	Gödöllő
Cím	Fenyvesi nagyút- Jászóvár utca közötti terület
Nyilatkozat	1 kV földkábeles csatlakozó, 1 kV kábel, 1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték

Település	
Cím	
Nyilatkozat	


Település	
Cím	
Nyilatkozat	

Település	
Cím	
Nyilatkozat	

Átadott rajzok	
Ügyfélügyintéző neve	Váradi Imre Miklós
Megjegyzés	Vizközmű létesítése
Közműegyeztetés összege	5000 Ft. + 27% ÁFA

Budapest, 2014.01.07.

ELMŰ Hálózati Kft.	
Hálózati Dokumentációs osztály	
Érvényes:	2014 JAN 07.
Eidenpencz Aurélia	
Tel: 06-1/238-1949	Ügyintéző
Ügyintéző:	



 Ügyfél



TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
2100 Gödöllő Kenyérgyári u. 2.
Telefon: +36 28 521-437 Fax: +3628 410-725
Iktatószám: 388/1/ 23- 7145/2014.
Ügyintéző: Gál László

Hidrokulturá Kft.
Budakeszi
Rákóczi u. 55.
2092

Tárgy: Közműnyilatkozat, Gödöllő, Meggyes városrész (Fenyvesi nagyút - Jászóvár u. közötti terület) víziközművek létesítése
sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési eljáráshoz

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1988. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A. § (8) bekezdés a)-f) pontjának, (8a), (9) és (10) bekezdés értelmében az MSZ 7487/2 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásához az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a **Gödöllő, Meggyes városrész (Fenyvesi nagyút - Jászóvár u. közötti terület) víziközművek létesítése** ingatlan(ok) előtt Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáción feltüntetett gázelosztó vezeték nyomvonala nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

érinti

az alábbiak szerint:

A tárgyi tervszerinti kivitelezéshez alábbi feltételek betartása mellett járulunk hozzá:

Az elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.

Az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően, de legalább a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Területi üzemeltetési egység Gödöllő területi illetékesség szerinti üzeménél (Gödöllő, Kenyérgyári u. 2. Pf.397/1. fax: 28-410-725)



Nyilvántartási szám:
503/0089(S)-1-219(S)-1

210020000/000060-001/2014



209136986

0801_01_DF_C_2013_FN-07

TIGÁZ-DSO Kft.

Cg. 09-09-013493

Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

– a keresztezett, megközelített létesítmény szakfelügyeletét meg kell rendelni.

A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről, valamint a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése során.

A létesítmény beruházójának, építtetőjének a tényleges kivitelezési munkálatok előtt - a kivitelezővel egyeztetve - legalább két nappal a TIGÁZ-DSO Kft Területi üzemeltetési egység Gödöllő területi illetékesség szerinti üzeménél (Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) üzemét írásban értesítenie kell, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka végzéséről, a munkavégzés pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával.

A létesítmény beruházójának, építtetőjének a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül végzett földmunka során biztosítani kell az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétét.

A keresztezett, megközelített gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak a fenti illetékes üzemünk képviselőjének szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásiáig a kivitelező köteles gondoskodni.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezeték megsemmisült, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, a számlát a megadott postai címre megküldjük az Ön részére.

A nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Dátum 2014.01.06.



TIGÁZ-DSO KFT.
Pintér Attila Péter
Műszaki Csoportvezető