

Népegészségügyi Osztály Gödöllői Járási Hivatal - Szászi Emőke részére, Gödöllő, Mesék Háza Óvoda, János utca 6-8.

Feladó: Bréda Szilveszter Mihály <bredas@invitel.hu>
Címzett: <godollo.nepegeszsegugy@pest.gov.hu>
Dátum: 2017.04.05. 14:33
Tárgy: Szászi Emőke részére, Gödöllő, Mesék Háza Óvoda, János utca 6-8.
Mellékletek: DSC08606.JPG; DSC08616.JPG; M-03_AA_metszet.pdf;
 M-02_földszinti_alaprajz.pdf; E-02_földszinti_alaprajz.pdf;
 E-01_pinceszinti_alaprajz.pdf

Kedves Emőke,

Letisztultak az igények és lehetőségek. Küldöm az átalakítás terveit (E-01,02) , továbbá a meglévő állapotról is egy rajzokat (M-02, 03) valamint 2 fotót az épületről.
 Építettöm kérése hogy szülessen olyan dokumentum (emlékeztető, feljegyzés, tervvélemény mindegyiknek hívjuk) ami rögzíti hogy az tervezett alaprajzon ábrázolt alaprajzi elrendezés, berendezések óvodatechnológiai szempontból megfelelőek vagy mit kell módosítani ill kiegészíteni, rávezetni még a tervre stb (persze ez esetben megint keresem a hivatalt majd a kijavított állapottal) Fogom keresni telefonon is de kollegája mondta hogy távol van az emeil pedig ide jöhet, mert eléri Önt.

Várom a jelentkezését, köszönettel:

BRÉDA Szilveszter Mihály
 építésszámológus
 mobil: +36-70-948-3099
 email: bredas@invitel.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	
Iktatószám:	Iktatva:
18KH-1/2017.	
Melléklet:	Ugyintéző:
	Székely

2





PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: PE-07/NEO/01844-3/2017.

Tárgy: Szakvélemény

Ügyintéző: Szászi Emőke

Hiv. szám: -

Telefon: (28) 420 568

Melléklet: -

**Jelen levél kizárólag elektronikus úton kerül
megküldésre!**

Bréda Szilveszter Mihály

Gödöllő

Toboz u. 18.

2100

**A 2100 Gödöllő, Szent János u. 6-8. szám alatti Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2. sz. épület
átalakítása és korszerűsítése** ügyében a csatolt dokumentumok és a helyszíni szemle alapján az
alábbi szakvéleményt adom:

- A gyermekek által használt vizes berendezések melegvíz-ellátását központilag kevert vízzel kell megoldani.
- Minden megkezdett 8 fő gyermek részére egy gyermek WC-csésze és kézmosó biztosítása szükséges.
- A csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m²/fő.
- A mosókonyhában ügyelni kell arra, hogy a tiszta és a szennyezett textíliák útvonala ne keresztezze egymást.
- A vízvezeték hálózat átépítése, illetve megbontása, új szerelvény felszerelése esetén a működés megkezdése előtt akkreditált negatív bakteriológiai vízminta eredmény szükséges.
- Forgó- és billenőablak nem alkalmazható.
- A foglalkoztatókat árnyékoló szerkezettel kell ellátni.

Felhívom figyelmét, hogy szakvéleményemben csak a közegészségügyi, járványügyi szempontokat vettem figyelembe, az MSZE 24203-1:2012-es szabványban leírtak teljesülését nem vizsgáltam.

Fentieket, az **Egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben,**
a **fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal**
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben biztosított hatósági jogkörömben és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján adtam ki.

Gödöllő, 2017. április 13.

Dr. Urbanics Gábor járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:



dr. Vörös József

járási tisztifőorvos
osztályvezető



Erről értesül:

1. Címzett
2. Irattár