



tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
2101 Gödöllő, Pf.: 443.
Telefon: +36 28 521-400 Fax: +36 28521-414

Iktatószám: a vonalkód feletti számsor
Hivatkozási szám: G-5758/17
Tervfelülvizsgáló: Katona Miklós

Magony László
tervező

2100Gödöllő,
PF.356.

Tárgy: FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES NYILATKOZATA
csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés tervdokumentációjáról

Nyilvántartási szám: **G-5758/17**
Fogyasztó ÜP: **92079312**
Fogyasztási hely: **Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő, Szent J. u..6-8 hrsz:**
Tervező: **Magony László**
Tervezői engedély száma: G-T 13-5670

A tárgyi iktatószámon érkezett, csatlakozó vezeték*, fogyasztói berendezés* létesítése*, bővítése*, átalakítása*, bontása* tárgyában felülvizsgálatra benyújtott tervdokumentációt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a végrehajtását szabályozó 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet szerint felülvizsgáltuk, amely

kivitelezésre alkalmas

Észrevételek:

Figyelemfelhívás:

2016.07.01-ét követően egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztóknál – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető használatban olyan, a rendelet hatálya alá tartozó fűtő és vízmelegítő berendezés, amely a 813/2013/EU és 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helységfűtési határfokra, vízmelegítési határfokra, hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

Nyilatkozatunk csak a mellékelt „Általános Tájékoztató” című (Azonosító: TIGÁZ-DSO KFT. 0702_01_DF_B_2015_M-03) nyomtatvánnyal együtt érvényes.

Kelt: Gödöllő, 2017.04.24.

Üdvözlettel:



Melléklet: Benyújtott, minden felülvizsgált terv
Kápják: Címzett,
Tervfelülvizsgáló (tervdokumentáció nélkül)

Tigáz-DSO Kft.
Hálózatfejlesztés
Tervfelülvizsgálói csoport
tervfelülvizsgáló
(Katona Miklós)